



株式会社カンポ 滋賀事業所 廃棄物処理施設に係る維持管理記録の公表

(2017年度)

3. 燃え殻、ばいじんの測定結果 (年1回)

区分	項目	基準値(mg/l以下)	採取日	分析結果日	燃え殻測定結果	採取日	分析結果日	ばいじん測定結果
燃え殻 ばいじん	熱しゃく減量	10%以下	11月17日	11月21日	4.1%	-	-	-
	水銀又はその化合物	0.005	11月24日	11月29日	0.0005未満	11月17日	11月21日	0.0005未満
	カドミウムまたはその化合物	0.1	11月24日	11月29日	0.009未満	11月17日	11月21日	0.009未満
	鉛またはその化合物	0.3	11月24日	11月29日	0.03未満	11月17日	11月21日	0.03未満
	六価クロム化合物	0.5	11月24日	11月29日	0.1未満	11月17日	11月21日	0.1未満
	ヒ素またはその化合物	0.3	11月24日	11月29日	0.03未満	11月17日	11月21日	0.03未満
	セレンまたはその化合物	0.3	11月24日	11月29日	0.03未満	11月17日	11月21日	0.03未満
	1,4-ジオキサン	0.5	-	-	-	11月17日	11月21日	0.05未満
	ダイオキシン類	3ng-TEQ/g	11月17日	11月24日	0.0070	11月17日	11月24日	0.011

4. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

実施年	冷却設備		排ガス処理設備	
2018年	2月14日	3月6日	2月14日	3月6日