株式会社カンポ　滋賀事業所　廃棄物処理施設に係る維持管理記録の公表　　（2019年度）

1．処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量

【焼却】　2019　2020　（単位：t）

区分	品目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
産業廃棄物	廃プラスチック類	893.7	622.8	836.5	853.9	846.7								4,053.6
	紙くず	0.0	4.4	0.0	12.0	43.6								60.0
	木くず	85.0	45.5	83.8	125.8	134.9								475.0
	繊維くず	87.4	44.6	71.7	84.7	48.5								336.9
	動植物性残さ	212.6	252.2	224.9	265.9	245.5								1,201.2
	ゴムくず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0
合計		1,278.7	969.6	1,217.0	1,342.3	1,319.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,126.6

【破砕・圧縮固化】　2019　2020

区分	品目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
産業廃棄物	廃プラスチック類	372.8	366.4	416.1	517.6	356.4								2,029.3
	紙くず	23.3	30.0	27.9	21.3	16.4								118.9
	木くず	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0								1.8
	繊維くず	23.5	16.1	23.1	30.5	16.5								109.6
	動植物性残さ	17.9	8.6	9.2	15.1	9.0								59.7
	ゴムくず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0
合計		437.5	422.8	476.3	584.5	398.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,319.3

2．煙突から排出される排ガス中の濃度測定

項目	単位	法規制値	自主目標値	採取日 / 分析結果日	4月17日 / 4月25日	採取日 / 分析結果日		採取日 / 分析結果日		採取日 / 分析結果日		採取日 / 分析結果日	
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm³	1	0.8	－									
硫黄酸化物	volppm	710	355	1未満									
ばいじん	g/Nm³	0.08	0.05	0.002未満									
塩化水素	mg/Nm³	700	350	2									
水銀	ug/Nm³	50	－	0.04未満									
窒素酸化物	volppm	250	200	120									

株式会社カンポ　滋賀事業所　廃棄物処理施設に係る維持管理記録の公表　　（2019年度）

3．燃え殻、ばいじんの測定結果　（年1回　10月測定）

区分	項目	基準値（mg/ℓ以下）	採取日	分析結果日	燃え殻測定結果	採取日	分析結果日	ばいじん測定結果
燃え殻 ばいじん	熱しゃく減量	10%以下						
	水銀又はその化合物	0.005						
	カドミウムまたはその化合物	0.1						
	鉛またはその化合物	0.3						
	六価クロム化合物	0.5						
	ヒ素またはその化合物	0.3						
	セレンまたはその化合物	0.3						
	1,4-ジオキサン	0.5						
	ダイオキシン類	3ng-TEQ/g						

4、冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

実施年	冷却設備	排ガス処理設備
2019年	6月9日　7月12日　8月10日	4月29日　6月9日　7月12日　8月10日